



INSTITUT IMS AD
BEOGRAD



ATC
01-058

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
Laboratorija za hidroizolacije i antikoroziону zaštitu

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 2650 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
www.institutims.rs

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Br. UIV - 094/24

Predmet ispitivanja: Hidroizolacioni premaz „BEOISOL UNIVERSAL“

Naručilac: „BEO SAMPLER“ d.o.o.
Jurija Gagarina 231
11070 Novi Beograd

Zahtev/Ponuda/Ugovor: Naručilac: - od 28.03.2024.
IMS br.: 41-3635 od 04.04.2024.

Sadržaj: Ukupno 2 strane

Izveštaj odobrio: Laboratorija za hidroizolacije i antikoroziону zaštitu
Rukovodilac
mr Verica Laninović, dipl. inž.



Beograd, 23.04.2024. god.

1. OPŠTI PODACI

1.1. Predmet ispitivanja

Hidroizolacioni premaz „BEOISOL UNIVERSAL“

1.2. Metode ispitivanja

SRPS U.M8.080:1990 - Bitumenske trake za hidroizolacije. Metode ispitivanja.*
* *povučen standard*

1.3. Ispitna i merna oprema

Aparat za merenje vodonepropustljivosti sa dva manometra, evid br. IMS 10040

1.4. Uzorak za ispitivanje

Oznaka na uzorku: „BEOISOL UNIVERSAL“

Proizvođač: „BEO SAMPLER“ d.o.o., Beograd

Datum prijema uzorka u laboratoriju: Naručilac je dostavio u uzorak u Laboratoriju 28.03.2024.
(zapisnik o prijemu uzorka LZ 259 br. 022/24)

Količina uzorka upućena na ispitivanje: Originalno pakovanje 7 kg

2. REZULTATI ISPITIVANJA

Karakteristika	Rezultati ispitivanja	Deklarisana vrednost
Vodonepropustljivost	ne propušta vodu pri pritisku od 60 kPa u trajanju od 24 sata	-

Napomena: premaz je nanet na prizmu od vodopropusnog betona

Izloženi rezultati se odnose isključivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja, osim u slučaju kada je ono izvršeno u prisustvu predstavnika Laboratorije. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez odobrenja Centralne laboratorije za ispitivanje materijala.

Milorad Đusić Rukovodilac ispitivanja

Beograd, 23.04.2024. god.

Milorad Đusić, dipl.inž.

- kraj Izveštaja o ispitivanju -